



CLAUSULE

Brandblusmiddelen B2109

Arcadialaan 36a
1813 KN Alkmaar
Postbus 1015
1810 KA Alkmaar

T 072 541 41 51
F 072 540 82 66

home@raetsheren.nl
www.raetsheren.nl

Er dienen voldoende blusmiddelen inclusief onderhoudscontract, conform de NCP-norm, in werkzame toestand aanwezig te zijn.

Wanneer blijkt dat niet een deze garantie(s) voldaan is, zal verzekerde een eigenrisico dragen van 10% van het door verzekeraars te vergoeden schade bedrag, met een minimum van € 25.000,- en met een maximum van € 100.000,- per gebeurtenis, tenzij verzekerde bewijst dat de schade niet daardoor (mede) veroorzaakt of vergroot is.

Als leidraad kan worden gesteld dat bij een oppervlakte tot 200 m2 minimaal twee blussers (6 kg) of slanghaspels aanwezig dienen te zijn. Daarna per 200m2 één extra blusmiddel.

Alle brandblusmiddelen moeten minimaal elke twee jaar worden gecontroleerd door een REOB-onderhoudsbedrijf

1768